



ASENNUS $\varnothing 20 - \varnothing 25 - \varnothing 32 - \varnothing 40$

Liittimet 20 – 25 – 32 – 40 mm ovat esiasennettuja. Putket 4 ja 6 metriä ovat päällystettyjä, kalibroituja ja jäysteet on poistettuna

Työnnä putki liittimen pohjaan asti. Putki lukittuu automaattisesti.

Mikäli joudut avaamaan liittimen, käytä taulukossa annettuja momenteja asentaaksesi liittimen uudelleen.

HALKAISIJA MOMENTTI

20	300 cN.m
25	300 cN.m
32	400 cN.m
40	650 cN.m

ASENNUS $\varnothing 50 - \varnothing 63$

Liittimet 50 ja 63 mm ovat esiasennettuja. Mutteria ei ole kiristetty, jotta putki on helpompi asentaa liittimeen. Putket 4 ja 6 metriä ovat päällystettyjä, kalibroituja ja jäysteet on poistettuna.

Työnnä putki liittimeen ja kiristä mutteri käyttäen momenteja, jotka annettu taulukossa.

HALKAISIJA MOMENTTI

50	75 N.m
63	75 N.m

PUTKEN LIITTÄMINEN

Putken oikea liittäminen on osoitettu nuolella, joka on painettu putkeen. Mikäli sinun pitää katkaista putkea, merkitse putkeen viiva nähdäksesi, että putki menee pohjaan asti.

HALKAISIJA MM

20	31,5
25	38,5
32	46,0
40	52,0
50	63,5
63	75,5